

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» мая 2025 г., 70250061000218105451

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Томской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» мая 2025 г., 14 час. 06 мин. № 2505/070-70/147-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Томская обл., г. Томск, пр. Мира, д. 26 (Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Томской области)

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 22 »
мая 2025 г., № 2505/070-70/147-В/ПВП, учетный номер проверки 70250061000218105451.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Житкевич Максим Сергеевич – главный специалист отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (государственный инспектор Томской области по пожарному надзору)

2. Дмитриева Наталья Игоревна – старший инженер отдела нормативно-технического (государственный инспектор Томской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемые лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Томская, р-н Томский, д Большое Протопопово о/л Восход, строение № 2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ВОСХОД" ИНН 7024022687, адрес регистрации юридического лица: 636000, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕВЕРСК, ПР-КТ КОМУНИСТИЧЕСКИЙ, Д. 42, ОФИС 14

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «26» мая 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «26» мая 2025 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

06 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Питание электроприемников системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не осуществлено от самостоятельного НКУ (низковольтное комплектное устройство) с АВР (автоматического включения резерва), которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ (вводная панель вводно-распределительного устройства), ГРЩ (главного распределительного щита) или НКУ здания (- статьи 5-6, части 3, 4 статьи 51, часть 10 статьи 83, часть 2 статьи 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункт 5.3 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (ранее пункт 4.10 СП 6.13130.2013)).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Глава 14, Статья 51. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

11.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация мероприятий в рамках условий соответствия объекта защиты, предусмотренной статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Проектная и исполнительная документация, свидетельствующая о соблюдении требований пожарной безопасности

2. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Фактически эвакуационные выходы здания (центральный выход, выходы с этажей на лестницу) оборудованы замками, не обеспечивающим возможность их свободного открывания изнутри без ключа, при этом автоматическое открывание запоров (замков) по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционного не обеспечено (пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

11.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить возможность открывания запоров (замков) эвакуационных выходов изнутри без ключа либо по сигналу систем противопожарной защиты и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Материалы, свидетельствующие об обеспечении возможности открывания запоров (замков) эвакуационных выходов изнутри без ключа

3. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Частью 6 статьи 134, таблицей 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлены требования к применению декоративно-отделочных, облицовочных материалов отделки потолков на путях эвакуации. Ранее указанные требования устанавливались, в том числе пунктом 2.4* СНиП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений». Фактически облицовка потолков коридоров и жилых помещений выполнена из натяжных полимерных материалов. При этом техническая документация, подтверждающая соответствие показателей пожарной опасности примененных материалов, отсутствует (не представлена). (пункт 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных

материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

11.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соответствие декоративно-отделочных материалов потолков и хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности применяемых материалов.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

техническая документация, подтверждающая соответствие показателей пожарной опасности примененных материалов

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Главный специалист отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (государственный инспектор Томской области по пожарному надзору) Житкевич Максим Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Житкевич Максим Сергеевич - Главный специалист отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (государственный инспектор Томской области по пожарному надзору), телефон: 83822600836, e-mail: nto@70.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

